



dan rasmussen vvs aps
Thorsbrovej 20D
2640 Hedehusene
Tlf: 36723000
CVR: 26615933
www.dr-vvs.dk
dr-vvs@dr-vvs.dk

Leveringsadresse

Anders Laursen
Gunløgsgade 31, 3. tv
2300 København S

Gunløgsgade 31, 3. tv
2300 København S

VVS SYN

Ordrenr.
Udførelsesdato .
Kundenr. 60758221
Side 28497
Side 1/3

Deres ref. Anders
Vor ref. 490@domibus.dk

Køkken

- Opvaskemaskine – drypbakke
- Opvaskemaskine – waterblock vandsikring
- Opvaskemaskine – VA godkendt spulehane – kontra
- Vaskemaskine – drypbakke
- Vaskemaskine – waterblock vandsikring
- Vaskemaskine – VA godkendt spulehane – kontra
- Kontrol og afprøvning af køkkenvask og armatur
- Vand og afløbsinstallationer generelt
- Gasinstallation – brandsikring – skjulte installationer
- Gasinstallation - måler installation tjekket
- Gasinstallation - komfur afprøvet på min og max blus
- Skjulte installationer – rørkasser sokkel mm

VVS installationer i køkken - bemærkninger:

Navn:

Bad

- Kontrol/afprøvet toilet, håndvask, armaturer mm
- Kontrol radiator - vandbåren gulvvarme
- Kontrol af vand og afløbsinstallationer generelt



Screenet og godkendt af Arbejdstilsynet

Anders Laursen
Gunløgsgade 31, 3. tv
2300 København S

Leveringsadresse

Gunløgsgade 31, 3. tv
2300 København S



dan rasmussen vvs aps
Thorsbrovej 20D
2640 Hedehusene
Tlf: 36723000
CVR: 26615933
www.dr-vvs.dk
dr-vvs@dr-vvs.dk

VVS SYN

Ordrenr.
Udførelsesdato .
Kundenr. 60758221
Side 28497
Side 2/3

Deres ref. Anders
Vor ref. 490@domibus.dk

- Kontrol af eks gulv afløb
 - Skjulte installationer - rørkasser
- Beboer info - årstal for renovering af eks bad?
GI bad
VVS installationer i badeværelse - bemærkninger:

1 - Børma omskifter batteri er utæt - bør udskiftes - kr. 3.000,00 incl moms
med genanvendelse af eks bruser arrangement

Navn:

Øvrige rum/værelser

- Radiatorer - stuer - værelser mm

Navn:

VIGTIG INFORMATION

Nærværende vvs tjek er udover funktionstest af vvs installationer samt kontrol af evt ulovlige vvs installationer - udført visuelt - dvs uden brug af værktøjer for kontrol af skjulte installationer.



Screenet og godkendt af Arbejdstilsynet



dan rasmussen vvs aps
Thorsbrovej 20D
2640 Hedehusene
Tlf: 36723000
CVR: 26615933
www.dr-vvs.dk
dr-vvs@dr-vvs.dk

Leveringsadresse

Anders Laursen
Gunløgsgade 31, 3. tv
2300 København S

Gunløgsgade 31, 3. tv
2300 København S

VVS SYN

Ordrenr.
Udførelsesdato .
Kundenr. 60758221
Side 28497
Side 3/3

Deres ref. Anders
Vor ref. 490@domibus.dk

- Nærværende stk priser er baseret på samtidig udførelse af alle nævnte ydelser og således ikke pletvis eller partiel reparation

Navn: Bo Nielsen

FOTO DOKUMENTATION UPLOADET

VVS SYN UDFØRT AF:

Medarbejder og dato

9/1 26 - Bo Nielsen

Navn:



Screenet og godkendt af Arbejdstilsynet